

Výtah:
wl101.1 - PraFlaSafe-J 5x6
wl101.2 - CY6

Signální systém pro invalidy:
wl104.1 - JY(St)Y 4x2x0,8

Plošina:
wl102 - PraFlaSafe-J 3x2,5

Otevírání dveří:
wl103 - PraFlaSafe-J 3x1,5

Vedení na příchytkách nebo
v bezhalogenových lištách LHD

Výtah:
wl101.1 - PraFlaSafe-J 5x6
wl101.2 - CY6

Signální systém pro invalidy:
wl104.1 - JY(St)Y 4x2x0,8

Vedení na příchytkách nebo
v bezhalogenových lištách LHD

Výtah:
wl101.1 - PraFlaSafe-J 5x6
wl101.2 - CY6

Vedení na příchytkách nebo
v bezhalogenových lištách LHD

LEGENDA ZÁSUVEK A TECHNOLOGIE:

- Zásuvka 230V/16A do KP, vnitřní
- Zásuvka dvojitá 230V/16A do KP, vnitřní
- Vývod jednofázový
- Vývod třífázový
- Motor
- El. ventil
- Místní doplňující pospojování
- Hlavní trasy
- Navazující trasy

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, TAK JSOU ZÁSUVKY 300 mm NAD PODLAHOU

LEGENDA OSVĚTLENÍ:

- Tlačítko, dvojtlačítko, vypínač č. 1,5,6, 6+6,7 do KP, vnitřní
  Montážní výška (pokud není uvedeno jinak) 1050 mm nad podlahou
  (střed vypínače), nad pracovní plochou 1150 mm
- Vývod osvětlení
- Bílý vestavný LED panel 300 x 300 mm 25 W teplá bílá, denní bílá
- Bílý vestavný LED panel 175 x 175 mm 12 W teplá bílá, denní bílá
- Bílý vestavný LED panel 120 x 120 mm 6 W teplá bílá, denní bílá
- Pohybové čidlo, nástěnné, 180° do KP a stropní 360°
- Svítidlo s pohybovým čidlem

LEGENDA Ostatní

- přístupový modul
- vnitřní siréna

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Napětová soustava NN: 3 fázová PE+N stř., 50Hz, 230/400 V, TN-C-S
Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

- čl. 411 - ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje v síti TN
- čl. 412 - ochranné opatření: dvojitá nebo zesílená izolace
- čl. A.2 - základní ochrana: přepážky, kryty
- čl. A.1 - základní ochrana: základní izolace živých částí

AUTOR NÁVRHU:	Ing. Jan Neuwirt		
HL. ING. PROJEKTU:	Ing. Jan Neuwirt		
ZOD. PROJEKTANT:	David Klimša		
VYPRACOVAL:	Ing. Vojta Petřík		
INVESTOR:	Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Gustava Klimenta 493, 70800 Ostrava		
MÍSTO:	Gustava Klimenta 493, 70800 Ostrava	Č. ZAK.:	2021040121
AKCE:	Vestavba osobního výtahu a související stavební úpravy prostor	DATUM:	04/2021
		STUPEŇ:	DPS
VÝKRES:	SILEL - PŮDORYS 1.NP - ZAŘÍZENÍ	MĚŘÍTKO: 1:50 (A3)	Č. VÝKRESU: D.1.4.4.2.2