

Vrátnice

Sig. sys.
Napájení
Signalizace

HR

Výťah:

wlXX - PraFlaSafe-J 5x6

Signální systém pro invalidy:

wlXX - JY(Si)Y 4x2x0,8

Plošina:

wlXX - PraFlaSafe-J 3x4

Otevírání dveří:

wlXX - PraFlaSafe-J 3x2,5

wlXX - JY(Si)Y 4x2x0,8

Vedení na příchýtkách nebo
v bezhalogenových lištách LHD

LEGENDA ZÁSUVEK A TECHNOLOGIE:

- Zásuvka 230V/16A do KP, vnitřní
- Zásuvka dvojitá 230V/16A do KP, vnitřní
- Vývod jednofázový
- Vývod třífázový
- Motor
- El. ventil
- Místní doplňující pospojování
- Hlavní trasy
- Navazující trasy

POKUD NEJÍ UVEDENO JINAK, TAK JSOU ZÁSUVKY 300 mm NAD PODLAHOU

LEGENDA OSVĚTLENÍ:

- Tlačítko, dvojtlačítko, vypínač č. 1,5,6, 6+6,7 do KP, vnitřní
- Montážní výška (pokud není uvedeno jinak) 1050 mm nad podlahou (střed vypínače), nad pracovní plochou 1150 mm
- Vývod osvětlení
- Bílý vestavbný LED panel 300 x 300 mm 25 W teplá bílá, denní bílá
- Bílý vestavbný LED panel 175 x 175 mm 12 W teplá bílá, denní bílá
- Bílý vestavbný LED panel 120 x 120 mm 6 W teplá bílá, denní bílá
- Pohybové čidlo, nástěnné, 180° do KP a stropní 360°

LEGENDA Oslatní

- přístupový modul
- vnitřní sířena

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Napětová soustava NN: 3 fázová PE+N stř., 50Hz, 230/400 V, TN-C-S

Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

čl. 411 - ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje v síti TN

čl. 412 - ochranné opatření: dvojitá nebo zesílená izolace

čl. A.2 - základní ochrana: přepážky, kryty

čl. A.1 - základní ochrana: základní izolace živých částí

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| AUTOR NÁVRHU: | Ing. Jan Neuwřt | Č. ZAK.: 2021040121 | |
| HL. ING. PROJEKTU: | Ing. Jan Neuwřt | | |
| ZOD. PROJEKTANT: | David Klímša | | |
| VYPRACOVAL: | Ing. Vojta Peřřk | | |
| INVESTOR: | Jazykové gymnázium Pavla Tigřida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Gustava Klimenta 493, 70800 Ostrava | Č. ZAK.: 2021040121 | |
| MÍSTO: | Gustava Klimenta 493, 70800 Ostrava | | |
| AKCE: | Vestavba osobního výřahu a souvřejřící střebební úpravy prostřor | | |
| VÝKRES: | SILEL - PŮDORYS 1.NP - NAPÁJENÍ | MĚŘITKO: 1:50 (A3) | Č. VÝKRESU: D.1.4.4.2.1 |