


HRE

3 PEN/NPE ~ 50Hz, 400V/TN-C-S



Pokračování na v.č. 01.2

- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
- Ochranná opatření—automatické odpojení od zdroje
 - ochrana základní:zajištěna izolací živých částí, kryty v souladu s přílohou A
 - ochrana při poruše: zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy v souladu s ČSN 33 2000—4—41 ed.3 čl.411.3

Zpracovatel:
Designer:



ELIN Servis s.r.o., Hornická 3212/64, 702 00 Ostrava

Objednatel/Client:									
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida Ostrava Poruba									
Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava Poruba									
Název/Title REKONSTRUKCE ELEKTRONSTALACE 1. a 2. NP OBJEKTU									
Revize		Datum/Date		Popis změny/Change description				Místo Šířka	
Investor/Client		Jazykové gymnázium Pavla Tigrida		Formát/Format				A3 (2 x A4)	
Místo stavby/Plant place		Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava		Datum/Date				05./2022	
Část PD/Design part				Stupeň PD/Step				DPS	
Díl PD/Division				Číslo zakázky/Ref. No.				EIS-03./05./2022	
Schéma rozvaděče HRE (upravený)									
								Miroslav Mézeš	
								Martin Krohulec	
				Vypracováno/Issued by				Kontrolovalo/Checked by	
		List/Sheet		Archivní číslo/Drawing No.					
		1./1		EIS-05/2022-01.2					
		Měřítka/Scale		Číslo kopie/Copy No.		Číslo výkru./Order No.			
		--							